Płyta fundamentowa zbiornika p.poż
Zbrojenie obwodowe i dolne
Skala 1:50

⑥ 18ø12 L=9822cm
2x(126+323+436+522+593+653+707+754+797)

⑦ 28ø12 L=27146cm
2x(836+862+887+910+932+952+971+988+1005+1020+1034+1047+1059+1070)

⑧ 30ø12 L=33472cm
2x(1080+1088+1095+1101+1107+1112+1117+1121+1124+1127+1130+1132+1133+1134+1135)

⑨ 18ø12 L=10078cm
2x(171+343+450+533+602+662+714+761+803)

⑩ 22ø12 L=20882cm
2x(841+867+892+915+936+956+974+992+1008+1023+1037)

⑪ 37ø12 L=40900cm
2x(1050+1059+1068+1076+1084+1091+1098+1104+1109+1114+1119+1122+1126+1129+1131+1133+1134+1135)+1136



Płyta fundamentowa zbiornika p.poż
Zbrojenie górą
Skala 1:50

⑫ 57ø10 L=50639cm
2x(184+349+455+537+605+665+717+763+805+843+877+909+937+963+987+1009+1029+1046+1062+1076+1089+1100+1109+1117+1124+1129+1132+1134)+1135



Przekrój 1–1
Skala 1:50



Detal A
Skala 1:20





Zestawienie stali dla płyty fundamentowej zbiornika p.poż.

Lp.	Kształt	ø [mm]	Stal	Dł.elem. [cm]	Ilość [szt.]	Dł.łączna [m]		
						ø8	ø10	ø12
1.		8	A–IIIN	120	173	207,60	–	–
2.		12	A–IIIN	996	8	–	–	79,68
3.		12	A–IIIN	979	8	–	–	78,32
4.		12	A–IIIN	961	8	–	–	76,88
5.		12	A–IIIN	944	8	–	–	75,52
6.		12	A–IIIN	9822	–	–	–	98,22
7.		12	A–IIIN	27146	–	–	–	271,46
8.		12	A–IIIN	33472	–	–	–	334,72
9.		12	A–IIIN	10078	–	–	–	100,78
10.		12	A–IIIN	20882	–	–	–	208,82
11.		12	A–IIIN	40900	–	–	–	409,00
12.		10	A–IIIN	101278	–	–	1012,78	–
Suma długości [m]:						207,60	1012,78	1733,40
Masa jedn. [kg/m]:						0,395	0,617	0,888
Masa łączna prętów 1 typu [kg]:						82,00	624,89	1539,26
Masa całkowita [kg]:						2246,15		

Beton: C30/37 W8
Stal: A–IIIN B500SP

LATECKI projekt
Euro-Projekt Grzegorz Latecki
82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1/325
kom. +48 606 147 184
e-mail: projekt@europrojekt.elblag.pl

NUMER 03
SKALA 1:20/1:50
DATA 20.03.2019

PROJEKT
TYTUŁ: Płyta fundamentowa pod zbiornik naziemny p.poż
BRANŻA: budowlana
ROZDZ: projekt
NAZWA: "DELTA" Mariusz Hejnowicz

INWESTOR
ADRES: 82-300 Elbląg, ul. Niska 6

INWESTYCJA
NAZWA: Przygotowanie terenów inwestycyjnych
ADRES: Gmina Elbląg, obręb Nowina
DZIAŁKI: 2, 3, 6, 7, 8, 9 (obręb 18)

Projektant	Sprawdzający	
155/01/OL	WAM/0030/POOK/12	
mgr inż. Grzegorz Latecki	mgr inż. Karol Legan	